



## Hodnocení bakalářské práce vedoucím

Název práce:	Diagnostika zhášecích tlumivek		
Student:	Jaroslav TOMANDL	Std. číslo:	E12B0112K
Vedoucí:	Ing. Jiří Ulrych		


Kritéria hodnocení práce vedoucím	Max. body	Přidělené body
Splnění zadání práce	40	37
Aktivita studenta během zpracování práce (využití konzultací, práce s literaturou, aktivní přístup, ...)	30	26
Formální zpracování práce	15	12
Dodržení termínů (plynulost zpracování během ak. roku, dodržení termínu odevzdání, prodloužení studia)	15	13

### Hodnocení činnosti studenta, připomínky, dotazy:

Předkládaná bakalářská práce se zabývá diagnostikou zhášecích tlumivek. Text bakalářské práce je rozdělen do tří základních částí. První část se zabývá funkcí a použitím zhášecích tlumivek, druhá část popisuje metody prováděné při jednotlivých zkouškách na zhášecích tlumivkách. Ve třetí části jsou vyhodnoceny naměřená data na souboru vybraných tlumivek ve firmě EGE, spol. s r.o. Jedná se převážně o prakticky zaměřenou práci, jejíž výsledky budou použity při výrobě a diagnostice zhášecích tlumivek. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji „výborně“.

Bakalářskou práci hodnotím klasifikací **v ý b o r n ě** (podle klasifikační stupnice dané směrnici děkana FEL)

Dne: 11.6.2015

  
.....  
podpis vedoucího práce