



Hodnocení diplomové práce oponentem

Název práce:	Materiál na bázi celulózy jako diagnostický indikátor stavu energetických celků		
Student:	Bc. Jiří HOLAN	Str. číslo:	E11N0118P
Oponent:	doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.		

Kritéria hodnocení práce oponentem	Max. body	Přidělené body
Splnění zadání práce (posuzuje se i stupeň kvality splnění)	25	19
Odborná úroveň práce	50	39
Interpretace výsledků a jejich diskuze, příp. aplikace	15	10
Formální zpracování práce, dodržování norem	10	5

Hodnocení obsahu a kvality práce, připomínky:

Předložená diplomová práce je zpracována na dostatečné úrovni a to zejména ve své první a poslední části. Střední části práce diplomant nevěnoval dostatečnou pozornost, a proto se v ní vyskytují zejména formální chyby (viz připomínky).

Připomínky: u převzatých obrázků by mělo být uvedeno převzato z (např. obr. 1, 3, u tabulek dtto (tab. 2))
Formální zpracování práce - práce obsahuje: nesprávné členění textu, jednotky na začátku řádky, gramatické chyby, indexy uvedené normálním písmem, nesprávnou terminologii, např. klimatizace vzorků, standard vs. norma, nesprávnou pozici titulků atd.
Elektronická verze diplomové práce neobsahuje zadání práce.


Dotazy oponenta k práci:

V jakém izolačním systému se elektroizolační papír často používá a jaké jsou jeho výhody?

V práci jsou uvedeny normy, které nejsou součástí použité literatury. Uveďte, z jakých norem jste při řešení práce vycházel a proč. Používal jste mezinárodní normy ISO? Používal jste normy ČSN?

Diplomovou práci hodnotím klasifikací **velmi dobře** (podle klasifikační stupnice dané směrnicí děkana FEL)

Dne: 20.5.2013


.....
podpis oponenta práce